

Temperatur i husen

I Gagnefsbostäder strävar vi efter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om temperatur i lägenheter som är 20 °C. I lokaler med verksamhet strävar vi efter att följa folkhälsomyndighetens och arbetsmiljöverkets råd vad gäller temperaturer inomhus. Vi strävar givetvis att göra detta så energieffektivt som möjligt.

Det finns såklart undantag vid snabba väderomslag och perioder med extrema temperaturer eller tekniska problem.

Temperaturer som bör råda normalt i våra byggnader.

Byggnadens användning	Vintertid	Nattsänkning *
Bostäder	20 °C	
Trapphus	16 °C	
Äldreboende	22 °C	
Kontor	22 °C	20 °C
Skola och förskola	22 °C	20 °C
Matsal	20 °C	18 °C
Samlingssalar, idrottssalar	19 °C	17 °C
Lokaler med stående arbete	19 °C	17 °C
För lokaler med klimatkyla	22 °C och sommartid 24 °C	

För all temperatur godtas en avvikelse inom intervallet +/-1 °C. Mätning av temperaturen skall ske i vistelsezonen ca 1 m över golv.

** nattsänkning tillämpas där det är praktiskt genomförbart*

Höga temperaturer

En fortsatt utredning om möjligheter att åtgärda höga temperaturer sker då temperaturen överstiger:

- under längre perioder för vintertid 24 °C och sommartid 26 °C
- under kortare perioder vintertid 26 °C och sommartid 28 °C

Uppvärmning sommartid

Under sommarperioden (15 maj-15 september) ska värmen normalt vara avstängd.

Rumstemperaturen kan under denna period tillåtas variera mellan 20 °C och uppåt beroende på utomhustemperaturen. Inomhustemperaturen i lokaler där ingen vistas kan några timmar per dygn tillåtas sjunka till 16 °C, detta för att kunna utnyttja sommarnattkyla.

Dan Nygren

VD Gagnefsbostäder AB